

Belegung der Anschlussleitung

Anschlussfarben für Temperaturfühler mit Anschlussleitung

Einfach- und Mehrfachausführung

Die Zahl gibt die Anzahl der Meßwiderstände an und wird vor dem Element eingetragen.
Der zur Schaltung gehörende Zusatzbuchstabe wird dem Element hinzugefügt.

Beispiel : **2 Pi** steht für **2x Pt100 mit 1x 3 - und 1x 4-Leitertechnik**

2 – Leitertechnik ist Standard (ohne Zusatzbuchstabe)

